





Inspection Report

Report Date
Company
Address

2013 01 13
UAB KALGA
+370 606 72907



Mėlyni plotai (anomalijos – per žema temperatūra): nepakankama **konstrukcijų** terminė varža.
Matuojant nustačius 75 % vidutinį izoliacijos efektyvumo koeficientą, (prie lauko -5°C, vidus +17°C).